



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «24» ноября 2021 г.  
учётный № проверки 67210061000201288847



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Смоленской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска**

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

214018, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 7, каб. 301

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 137/ 3 /42**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя школа № 22» г. Смоленска

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленская области

Носова Андрея Геннадьевича

№ 137 от «27» октября 2021 года

в период с «22» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г.

Старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и

профилактической работы города Смоленска УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области

лейтенантом внутренней службы Волобуевым Ярославом Игоревичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)



в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:  
директор МБОУ «Средняя школа № 22» г. Смоленска Левченков В.Е.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери выполнены не в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости (паспорта, сертификаты пожарной безопасности не представлены отсутствуют) (помещение электрощитовой цокольного этажа)	Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени	09.09.2022	



		<p>огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбуршлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88</p>		
2.	<p>Выход на кровлю из лестничной клетки (левое крыло здания) предусмотрен не через противопожарную дверь 2-го типа (паспорт сертификат пожарной безопасности не представлен отсутствует)</p>	<p>Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. Свод правил (СП-4.13130.2013) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p>	09.09.2022	



		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.6		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
 отдела надзорной деятельности и профилактической  
 работы города Смоленска управления надзорной  
 деятельности и профилактической работы  
 Главного управления МЧС России по Смоленской области  
 лейтенант внутренней службы  
 Волобуев Я.И.

\_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
 органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  
СМОЛЕНСКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 22»  
Фрунзе ул., д. 12, Смоленск, 214012  
Телефон 27-15-03, 27-13-04  
ОКПО 3537425 ОГРН 1026701460499  
ИНН/КПП 6729011604 \672901001  
09.11.2023г. № 219.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику отдела  
надзорной деятельности  
и профилактической работы  
города Смоленска  
А.Г.Носову

директора МБОУ «СШ № 22»  
В.Е.Левченкова

### Информация

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, указанных в  
предписании от 30.11.2021 № 137/3/42 в МБОУ «СШ № 22»

В ответ на Ваше письмо от 31.10.2023 № 1573-4-5-8 администрация  
МБОУ «СШ № 22» сообщает следующую информацию:

1. Все предписанные пункты, указанные в предписании от 30.11.2021 № 137/3/42 исполнены, а именно:
  - заключен договор № ИМЗ-2022-016124 от 18.11.2022 с ООО «ЛеМакс-АРМОР» на поставку и монтаж 3 (три) противопожарных дверей. (Скан договора прилагается).
  - ООО «ЛеМакс-АРМОР» установлены 3 металлические противопожарные двери – выход на чердак школы, помещение электрощитовой, выход цокольного этажа (3 фото прилагаются).
2. Акт проведения работ по монтажу противопожарных дверей от ООО «ЛеМакс-АРМОР» прилагается. (Скан акта).
3. Паспорта, сертификаты на противопожарные двери и пену прилагаются. (Сканы).

Директор МБОУ «СШ № 22»



В.Е.Левченков

Исполнитель: Л.П.Новикова  
Т.27-13-04